

Основные нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ

п/п	Нарушение	Основание
<i>Документы, инструкции, инструктажи, режим</i>		
1.	Для объекта не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности , в том числе отдельно для каждого пожаро-взрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.	Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п.2 (Далее – ППР РФ)
2.	Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности . Не проведён противопожарный инструктаж и не пройден пожарно-технический минимум.	ППР РФ п.3
3.	Руководителем организации не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность .	ППР РФ п.4
4.	Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	ППР РФ п.6
5.	Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре.	ППР РФ п.7
6.	На объекте с массовым пребыванием не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	ППР РФ п.12
7.	Допущено курение в ... <i>(ситуативно)</i> Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками " Место для курения ".	ППР РФ п.14
<i>Содержание зданий, помещений</i>		
8.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности , а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ППР РФ п.20
9.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	ППР РФ п.21
10.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград с инженерными и технологическими коммуникациями.	ППР РФ п.22

11.	В подвальном помещении (чердачном помещении) допущено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (баллонов с горючими газами).	ППР РФ п.23(а)
12.	Техническое помещение (чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры) используется для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	ППР РФ п.23(б)
13.	В подвальном помещении устроена мастерская (иное хозяйственное помещение), при этом нет самостоятельного выхода (выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток).	ППР РФ п.23(г)
14.	Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из поэтажных коридоров (холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток), препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ППР РФ п.23(д)
15.	Под лестничным маршем (на лестничных площадках) допускается хранение горючих материалов.	ППР РФ п.23(к)
16.	В производственном (складском) помещении выполнено встроенное помещение из горючих материалов (листового металла).	ППР РФ п.23(л)
17.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц (ограждений на крышах) с составлением соответствующего протокола испытаний.	ППР РФ п.24
18.	На объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	ППР РФ п.38
19.	Не проводятся периодические работы по очистке вентиляционных камер (циклонов, воздуховодов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	ППР РФ п.50
<i>Эвакуационные выходы, пути эвакуации</i>		
20.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР РФ п.35
21.	На путях эвакуации устроены пороги (раздвижные двери, подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты).	ППР РФ п.36(а)
22.	Загромождены эвакуационные пути (выходы, проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. Блокирована дверь эвакуационного выхода.	ППР РФ п.36(б)
23.	В тамбуре эвакуационного выхода допускается хранение инвентаря и материалов (устроена вешалка для одежды, гардероб).	ППР РФ п.36(в)

24.	Зафиксированы самозакрывающиеся двери лестничных клеток (коридоров, холлов и тамбуров) в открытом положении. Сняты двери лестничных клеток (коридоров, холлов и тамбуров).	ППР РФ п.36(г)
25.	Изменено направление открывания дверей эвакуационных выходов.	ППР РФ п.36(ж)
Электроустановки, электроприборы		
26.	Допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередач над горючей кровлей (навесами, открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий).	ППР РФ п.41
27.	Допущена эксплуатация электропровода (кабеля) с видимыми нарушениями изоляции .	ППР РФ п.42(а)
28.	Допущено использование розетки (рубильника, других электроустановочных изделий) с повреждениями.	ППР РФ п.42(б)
29.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	ППР РФ п.42(в)
30.	Допущено применение нестандартного (самодельного) электронагревательного прибора.	ППР РФ п.42(д)
31.	Допущено размещение (складирование) в электрощитовых (у электрощитов , у электродвигателей и пусковой аппаратуры) горючих материалов (веществ).	ППР РФ п.42(ж)
Противопожарное водоснабжение		
32.	Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода.	ППР РФ п.55
33.	Не проведена проверка работоспособности (с составлением соответствующих актов) сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода.	ППР РФ п.55
34.	Не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов . Не обеспечено утепление пожарных гидрантов в зимнее время. Не обеспечена очистка от снега и льда пожарных гидрантов. Не обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам.	ППР РФ п.55
35.	Не обозначено указателем направление движения к пожарным гидрантам (водоемам).	ППР РФ п.55
36.	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	ППР РФ п.57

	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.	
<i>Автоматические системы противопожарной защиты</i>		
37.	Не обеспечено исправное состояние автоматических установок пожаротушения (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов).	ППР РФ п.61
38.	Не организовано проведение проверки работоспособности (не реже 1 раза в квартал) систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	ППР РФ п.61
<i>Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения</i>		
39.	Объект не обеспечен огнетушителями по нормам.	ППР РФ п.70, п.478, приложение №1, приложение №2
40.	Не обеспечена исправность огнетушителей , установленных на объекте.	ППР РФ п.478
41.	Не соблюдаются сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах.	ППР РФ п.70
42.	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов и порядковых номеров .	ППР РФ п.475
43.	Запорно-пусковое устройство огнетушителя не опломбировано одноразовой пломбой.	ППР РФ п.475
44.	Не ведётся учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в специальном журнале .	ППР РФ п.478
45.	Производственные и складские помещения не оборудованы пожарными щитами для размещения первичных средств пожаротушения.	ППР РФ п.481, приложение №5
46.	Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно норм.	ППР РФ п.482, приложение №6
47.	Допускается использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.	ППР РФ п.486